

BRANDABSCHOTTUNG

FOAMGLAS® Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R90 und R120 nach DIN 4102-11: 1985-12

Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohre R90 und R120

- AbP P-3769/0132-MPA BS
- AbP P-3970/1153-MPA BS

Diese Abschottung darf nicht beschädigt werden. Sollten Beschädigungen sichtbar sein, muss eine Zulassungskonformität wieder hergestellt werden. Bitte kontaktieren sie dahere den Ersteller der Abschottung.

Hersteller (vor Ort) der Abschottung:

Firmenname: _____

Monteur: _____

Herstellungsdatum: _____

Zulassungsinhaber:

DEUTSCHE FOAMGLAS® GmbH
Itterpark 1
40724 Hilden
Deutschland

www.foamglas.de



FOAMGLAS®